

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HYGIENIC CERTIFICATE

BK/K/0011/01/2018

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Oczyszczacz powietrza – urządzenie do filtracji powietrza marki BONECO
Model : P400, P500**

Zawierający / containing: **ABS, PP, PET i inne materiały wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **oczyszczania powietrza w pomieszczeniach budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej (biurach, obiektach usługowo-handlowych, placówkach oświatowo wychowawczych, zakładach opieki zdrowotnej)**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one używane.
- W obiektach służby zdrowia zastosowanie wyrobów z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych takich jak sale operacyjne, sale typu OIOM, wybudzeniowe itp.
- Atest higieniczny nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w w/w urządzeniach
- Atest dotyczy wyrobów z wyłączeniem filtrów powietrza nasączonych olejkami zapachowymi.
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

BONECO AG
9443 Widnau
Espanstrasse 85, Szwajcaria

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Intec Medical Sp. z o.o.
31-980 Kraków
ul. L. Podbięty 7




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023-01-26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023-01-26 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 stycznia 2018

The date of issue of the certificate: 26th January 2018

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287